伊自良地域　南部給水区域①（小倉公民館給水栓）

平成30年4月5日 現在

平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌（CFU/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
アルミニウム及びその化合物(mg/l)	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03
塩化物イオン(mg/l)	4.1	3.8	3.0	3.8	3.6	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	3.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値	7.0	7.1	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

伊自良地域　南部給水区域②（ハリヨ公園給水栓）

平成30年4月5日 現在

平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌（CFU/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
アルミニウム及びその化合物(mg/l)	0.1	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.1	0.03	0.03	0.03	0.02
塩化物イオン(mg/l)	4.1	3.8	2.9	3.8	3.6	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値	7.0	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

伊自良地域　北部給水区域（掛公民館給水栓）

平成30年4月5日 現在

平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌（CFU/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン(mg/l)	2.8	2.6	3.1	2.8	2.5	2.7	2.7	2.5	2.8	2.8	2.9	2.8
有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/l）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値	7.1	7.4	7.3	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適