美山地域　葛原給水区域(百瀬富士浅間神社給水栓)

項目 (基準値)	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 (100CFU/mL以下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	2.5	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2
有機物[全有機炭素(TOC)の量] (3mg/L以下)	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 (5.8～8.6)	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

美山地域　円原給水区域①(椿地内給水栓)

項目 (基準値)	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 (100CFU/mL以下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 (0.2mg/L以下)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
塩化物イオン (200mg/L以下)	3.2	3.0	3.2	3.1	3.1	3.3	3.3	2.8	3.1	3.2	2.9	3.1
有機物[全有機炭素(TOC)の量] (3mg/L以下)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.4
PH値 (5.8～8.6)	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

美山地域　円原給水区域②（コテージ村給水栓）

項目 （基準値）	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 （100CFU/mL以下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （200mg/L以下）	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	O．９
有機物[全有機炭素 （TOC）の量] （3mg/L以下）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 （5.8～8.6）	7.6	7.8	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

美山地域　円原給水区域③（富波保育園給水栓）

項目 （基準値）	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 （100CFU/mL以下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （200mg/L以下）	1.8	1.3	1.3	1.5	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
有機物[全有機炭素 （TOC）の量] （3mg/L以下）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 （5.8～8.6）	7.9	7.8	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.4	7.3
味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 （2度以下）	0.5度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

美山地域　乾給水区域(日永西公民館給水栓)

項目 (基準値)	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 (100CFU/mL以下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	2.0	2.2	2.0	2.2	1.9	2.1	2.2	1.7	2.1	2.0	2.1	2.0
有機物[全有機炭素(TOC)の量] (3mg/L以下)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 (5.8～8.6)	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

美山地域　西武芸給水区域(みやま保育園給水栓)

項目 (基準値)	令和元年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和2年 1月	2月	3月
一般細菌 (100CFU/mL以下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	3.0	2.9	3.9	3.6	3.1	2.4	2.8	2.4	3.3	3.3	3.3	3.2
有機物[全有機炭素(TOC)の量] (3mg/L以下)	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 (5.8～8.6)	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適