

水質検査結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

採水年月日：令和7年7月3日

検査対象：浄水

水源地名	採水場所	検査結果（※1）	暫定目標値
高富水源地	七日市公民館給水栓	不検出	50ng/L以下（※2）
北部水源地	大桑雉洞地内給水栓	不検出	
北部水源地	市洞公民館給水栓	不検出	
葛原浄水場	百瀬富士浅間神社給水栓	不検出	
北武芸浄水場	椿地内給水栓	不検出	
円原浄水場	コテージ村給水栓	不検出	
円原浄水場	富波保育園給水栓	不検出	
乾浄水場	日永西公民館給水栓	不検出	
西武芸水源地	みやま保育園給水栓	不検出	
伊自良第1水源地	長滝公民館給水栓	不検出	
伊自良第2水源地	小倉公民館給水栓	不検出	
伊自良第3浄水場	ハリヨ公園給水栓	不検出	
中洞水源地	出口公民館給水栓	不検出	

※1 不検出とは、定量下限値（5ng/L）未満

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和