高富地域上水道　高富給水区域（七日市公民館給水栓）

項目 （基準値）	令和6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
一般細菌 （100CFU/mL以下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （200mg/L以下）	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
有機物[全有機炭素（TOC）の量] （3mg/L以下）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 （5.8～8.6）	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8
味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

高富地域上水道　北部給水区域①（大桑雉洞地内給水栓）

項目 （基準値）	令和6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
一般細菌 （100CFU/mL以下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （200mg/L以下）	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	4.0
有機物[全有機炭素（TOC）の量] （3mg/L以下）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 （5.8～8.6）	6.7	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.8
味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

高富地域上水道　北部給水区域②（市洞公民館給水栓）

項目 （基準値）	令和6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
一般細菌 （100CFU/mL以下）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （200mg/L以下）	3.8	4.1	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1	4.0	4.2	3.9
有機物[全有機炭素（TOC)の量] （3mg/L以下）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
PH値 （5.8～8.6）	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7
味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
飲料水の適否	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適